

PRACOVNÝ LIST č.

Zhotoviteľ: odd. MTaV		Objednávateľ:	
Odborné miesto: 0408 UKN17	náklad	OST/výhrevňa	č.obj.:
Objekt: FURDEKOVA 6		31.30 / 31.27	správca:
Kalorimetrické počítadlo ISTA		Overenie <input checked="" type="checkbox"/>	Oprava <input type="checkbox"/>
TYP: 725	Dátum over.: 9.6.2011	TYP: 725	Dátum over.: 23.4.2015
Císlo KP: 402000957	Art. num: 18441	Císlo KP: 402001237	Art. num: 18441
Stav: 725,19	MWH 46418,8 m ³	Stav: 0,00	MWH 0,0 m ³
Chyba: -	Poč.chyb.dní: -	Chyba: -	Poč.chyb.dní: -
priemer: S1 5 mm	jímka S1	dĺžka jímky S1 90 mm	Plomby č.: 04
priemer: S2 5 mm	jímka S2	dĺžka jímky S2 90 mm	
Poznámka:			
Prietokomer ISTA		Overenie <input checked="" type="checkbox"/>	Oprava <input type="checkbox"/>
TYP: WP-QF	Dátum over.: 15.5.2011	TYP: WP-QF	Dátum over.: 11.5.2015
DN 50	Rok výroby:	DN 50	Rok výroby: 1991
číslo priet.: 3566029	Art. Num: 18865	číslo priet.: 8567147	Art. Num: 18865
Stav: 354269	m ³	Stav: 388615	m ³
uzatváracie armatúry	typ	DN	tlak
A1 =ventil-šúpatko-guľový ventil-klapka	50	20	st.dĺžka v mm
A2 =ventil-šúpatko-guľový ventil-klapka	50	20	funkcia
			<input checked="" type="checkbox"/> OK NIE
			<input checked="" type="checkbox"/> OK NIE
Poznámka:			
Plomby č.: 04	Ukľudňujúce dĺžky MT - pred 200 a za 300 mm		
Výsledok skúšky chodu:	Dňa:	Meno odberateľa: Ivan	
Vykonal: Miroslav SEDLAK		Dátum: 15.5.2015	od-do: hodiny km
Ivan OČENÁŠ		15.5.2015	
SPOLU:			
material	ks	m.j.	suma

Kolaudoval:

Dodávateľ: odd. MTaV

Odberateľ:

Vedúci odd.:

Meno:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis: