

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

Výrobca, rok výroby: TRA- Břeclav 1976 Výrobné číslo: 1575-8-038				Evid. číslo oprávnenia org.: ZEMA s.r.o. 123/1/2013 – ZZ – S,O (OU,R,M) - Ac
Umiestnenie výťahu: Furdekova 6 NV				Prevádzkovateľ: EKA s.r.o., Trenčianska cesta 603, Bánovce nad Bebravou
Druh výťahu:	Nosnosť:	Menovitá Rýchlosť:	Počet st. / nást.	Prehliadka vykonaná dňa:
A10	500 kg	0,7	11/11	25. 03. 2015

KONTROLOVANÉ DIELY (Vyhovuje ÁNO-NIE povinne vyplniť)

I. Strojovňa

1. Výťahový stroj	ANO	11. Ovládací prístroj	-
2. Spojka	ÁNO	12. Bezp. Spínače a ovládače	ÁNO
3. Elektromotor	ANO	13. Elektrická schéma	ÁNO
4. Brzda	ANO	14. El. Inštalácia	ÁNO
5. Koncový vypínač	ÁNO	15. Hasiaci prístroj	ÁNO
6. Obmedzovač rýchlosti	ÁNO	16. Osvetlenie strojovne	ÁNO
7. Vodiace kladky	ÁNO	17. Tabuľky, štítky, návody	ÁNO
8. Hlavný istič	ÁNO	18. Prístup	ÁNO
9. Hl. vypínač s poistkami	ÁNO	19. Ochranné zábradlie	ANO
10. Výťahový rozvádzač	ÁNO	20.	

II. Šachta a nástupište (nákladíšte)

21. Ohradenie	ÁNO	31. Šachtové dvere	ÁNO
22. Vodička kletky a vyv. Závažie	ANO	32. Dverné uzávery	ANO
23. Vodiace kladky	-	33. Posch. Prepínače - ovládanie	ANO
24. Nosné prostriedky	ÁNO	34. Bezpeč. Spínače - ovládanie	ÁNO
25. Vyvažovacie prostriedky	-	35. Ovládačová kombinácia	ÁNO
26. Vyvažovacie závažia	ANO	36. Elektrická inštalácia	ÁNO
27. Nárazníky	ÁNO	37. Signalizácia	ÁNO
28. Dno šachty	ÁNO	38. Osvetlenie	ÁNO
29. Obmedzovač rýchlosti	ÁNO	39. Tabuľky, štítky, návody	ÁNO
30. Ovládanie konc. Spínača	ÁNO	40.	

III. Klietka

41. Podlaha	ÁNO	50. Obmedzovač rýchlosti	-
42. Steny, strop	ANO	51. Bezpeč. spínače - ovládanie	ÁNO
43. Dvere	ÁNO	52. Ovládačová kombinácia	ÁNO
44. Ovládanie dverných uzáverok	ÁNO	53. Elektrická inštalácia	ÁNO
45. Záves	ÁNO	54. Odborná skúšobná jazda	-
46. Zachytávače	ÁNO	55. Tabuľky, štítky, návody	ÁNO
47. Vodiace kladky	-	56. Osvetlenie	ÁNO
48. Vodiace čefuste	ÁNO	57. Iné	ÁNO
49. Vážiacie zariadenie	ÁNO	58.	

IV. Bezpečnostné zariadenie špeciálnych výťahov

59.		63.	
60.		64.	
61.		65.	
62.		66.	

1. kópia - oprávnená organizácia, 2. Kópia - výťahový technik prevádzkovateľa

Záznamy opráv výťahu po vykonanej odbornej prehliadke.

Záznamy oprávnenej organizácie:

Odstránené závady pod bodmi:

Dátum, pečiatka, podpis:

.....

.....

.....

.....

.....

Záznamy prevádzkovateľa:

Odstránené závady pod bodmi:

Dátum, pečiatka, podpis.

.....

.....

.....

.....

Výťah uviedol do prevádzky:

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

.....

.....

.....

Záznamy o opravách a mazaní vykonaných oprávnenou organizáciou:

Mazanie vodidiel kabíny a protiváhy olejom

.....

.....

.....

.....

.....

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

Umiestnenie výťahu: Furdekova 6 NV v.č. 1575-8-038 // 500kg // A1O // 0,7ms // 11/11 //	vykonaná dňa: 25. 03. 2015	
POPIS ZISTENÝCH ZÁVAD VÝTAHU ktoré sú v rozpore s STN:		
22a, Pružiny drôtových vodidiel protiváhy sú stlačené na doraz a vodidlá už nie je možné došponovať. Odporúčam z dôvodu bezpečnosti výmenu za pevné vodidlá. 28, V šachte sa nachádza horľavý domový odpad (1 vr.). 31, Chýba horný bočný kryt zárubne (4. 5. st.)		
Iné zistené skutočnosti, ktoré nie sú v rozpore s STN:		
3, Z puzdier el. motora uniká olej. 15, Hasiaci prístroj nemá platnú značku o kontrole 22b, Odporúčam zlíčovať sadaním stavby zdeformované vodidlá kabíny. 32, Chýba malý kryt DU (2.7.8. st.). 48, Odporúčam vymedziť vôľu vodiacich čelustí kabíny.		
Pozn.: Závady uvedené pod bodmi č. neboli odstránené z predchádzajúcej prehliadky.		
Záver o ďalšej použiteľnosti výťahu (nepoužiteľné časti prečiarknuť)		
I. Výťah je spôsobilý prevádzky ÁNO Nosnosť znížená na..... kg		
II. Výťah je povolené používať do: ÁNOak nebudú do toho to termínu odstránené závady uvedené pod bodmi:musí ho prevádzkovateľ vyradiť z prevádzky Závady pod bodmi:.....je nutné odstrániť v čo najkratšom termíne		
III. Výťah je vyradený z prevádzky. Je možné ho používať po odstránení závad uvedených pod bodmi:XXX.....		
IV. Výťah je vyradený z prevádzky. Závady uvedené pod bodmimôže odstrániť len oprávnená organizácia.		
Odborný pracovník výťahu: Miloslav Ondruš 25. 03. 2015 meno dátum pečiatka, podpis		
Oboznámenie prevádzkovateľa s obsahom (záverom) protokolu o odbornej prehliadke.		
Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa: meno dátum podpis		
Záznamy výťahového technika – výsledok prehliadky		
Int. Pozn.	zástupca.	správca
Rev. Kniha	OS -	OUS - 2012
Iné zistené skutočnosti – anomálie: Stroj Transporta 5 kW // laná 4x12 // Rozvádzač MEZ Všetín VVVF // OR betón // kabína pôvodná, obložená		
Pre ďalšiu návštevu :		
1. kópia - oprávnená organizácia, 2. kópia - výťahový technik		



Záznamy o opravách prevedených prevádzkovateľom výťahu:

Záznamy dozorcú výťahu o týždenných prehliadkach